



Sohm Holzbautechnik Ges.mbH
Bübel 818
6861 Alberschwende

ZENTRALE:
A-4017 LINZ, PETZOLDSTRASSE 45-49, POSTFACH 27
TELEFON: 0732/7617-850, FAX: 0732/7617-90

www.ibs-austria.at - office@ibs-austria.at

BANKVERBINDUNGEN:
HYPO OBERÖSTERREICH, KTO.-NR. 00 0021294 4, BLZ 54000
IBAN: AT46540000000212944, SWIFT: OBLAAT2L
OBERBANK LINZ, KTO.-NR. 621-0060/55, BLZ 15000

DVR: 0659959, FN 89116d REGISTERGERICHT LINZ, UID-NR. ATU 23289705

06.10.2015
Techniker: Ing. Stockinger/am
DW 851

Nachweis über die weitere Verwendbarkeit des Klassifizierungsberichtes Nr. 09110909-4-A vom 3. November 2010

Sie ersuchten mit Schreiben vom 5. Oktober 2015 um einen Nachweis über die weitere Verwendbarkeit des oben angeführten Klassifizierungsberichts.

Gegenstand der Klassifizierung:

Tragende, raumabschließende und isolierende DiagonalDübelholz-Deckenelemente

Klassifizierung gemäß ÖNORM EN 13501-2:

REI 60

Grundlagen:

ÖNORM B 3807:

Äquivalenztabelle – Übersetzung europäischer Klassen des Feuerwiderstandes von Bauprodukten (Bauteilen) in österreichische Brandwiderstandsklassen

Ausgabe: 01.03.2002

ÖNORM EN 1363, Teil 1:

„Feuerwiderstandsprüfungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen“

Ausgabe: 01. Jänner 2000

ÖNORM EN 13501, Teil 2

„Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten – Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen, mit Ausnahme von Lüftungsanlagen“

Ausgabe: 15. Februar 2010

zum Nachweis der weiteren Verwendbarkeit des Klassifizierungsberichtes Nr. 09110909-4-A - Sohm

Geltungsdauer:


Der Klassifizierungsbericht Nr. 09110909-4-A vom 03.11.2010 ist in Verbindung mit diesem Schreiben weiterhin bis zum **3. November 2020** verwendbar.

Dieser Nachweis wird unter Zugrundelegung der angeführten Grundlagen ausgestellt. Sollten sich grundlegende Prüf- oder Bewertungskriterien ändern, erlischt die Gültigkeit jedoch vor Ablauf der Frist. Weiters erlischt die Gültigkeit, wenn der Antragsteller unzulässige technische Veränderungen vornimmt und die im Prüfzeugnis angegebenen Abmessungen über- bzw. unterschreitet, es sei denn, die Abweichungen bewegen sich in den Toleranzbereichen (siehe Prüfbericht bzw. Ausführungskatalog).

Nach Ablauf dieser Frist ist erneut um einen Nachweis der weiteren Verwendbarkeit anzusuchen.

**IBS-INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK UND
SICHERHEITSFORSCHUNG GESELLSCHAFT M.B.H.
Akkreditierte Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle**


Ing. J. STOCKINGER
Techniker


Ing. J. KRAML
Zeichnungsberechtigter


Dipl.-Ing. (FH) M. EICHHORN-GRUBER, MBA
Bereichsleiter der Prüfstelle



Sohm Holzbautechnik Ges.mBH
Bübel 818
6861 Alberschwende

ZENTRALE:
A-4017 LINZ, PETZOLDSTRASSE 45-49, POSTFACH 27
TELEFON: 0732/7617-850, FAX: 0732/7617-90

www.ibs-austria.at - office@ibs-austria.at

BANKVERBINDUNGEN:
HYPO OBERÖSTERREICH, KTO.-NR. 00 0021294 4, BLZ 54000
IBAN: AT46540000000212944, SWIFT: OBLAAT2L
OBERBANK LINZ, KTO.-NR. 621-0060/55, BLZ 15000

DVR: 0659959, FN 89116d REGISTERGERICHT LINZ, UID-NR. ATU 23289705

06.10.2015
Techniker: Ing. Stockinger/am
DW 851

Nachweis über die weitere Verwendbarkeit des Klassifizierungsberichtes Nr. 09110909-3-A vom 3. November 2010

Sie ersuchten mit Schreiben vom 5. Oktober 2015 um einen Nachweis über die weitere Verwendbarkeit des oben angeführten Klassifizierungsberichts.

Gegenstand der Klassifizierung:

Tragende, raumabschließende und isolierende DiagonalDübelholz-Wandelemente

Klassifizierung gemäß ÖNORM EN 13501-2:

REI 60

Grundlagen:

ÖNORM B 3807:

Äquivalenztabelle – Übersetzung europäischer Klassen des Feuerwiderstandes von Bauprodukten (Bauteilen) in österreichische Brandwiderstandsklassen

Ausgabe: 01.03.2002

ÖNORM EN 1363, Teil 1:

„Feuerwiderstandsprüfungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen“

Ausgabe: 01. Jänner 2000

ÖNORM EN 13501, Teil 2

„Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten – Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen, mit Ausnahme von Lüftungsanlagen“

Ausgabe: 15. Februar 2010